



Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o.

Solec, dnia.05.09.2016r

ZK/DT-IV/3/12/16

Gmina Gostynin
ul. Rynek26
09 – 500 Gostynin

WARUNKI TECHNICZNE

**rozbudowa sieci wodociągowej dla nieruchomości
położonych w miejscowości Gulewo, gm. Gostynin.**

W związku z uzgodnieniami z Gminą Gostynin Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o. , informuję, że dostawę wody po przez rozbudowę sieć wodociągowej dla nieruchomości położonych w miejscowości Gulewo należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

1. Miejsce włączenia wody – istniejący wodociąg PCV fi.110, oznaczony kolorem niebieskim na załączniku graficznym stanowiącym załącznik do niniejszych warunków.
2. Sieć wodociągową należ włączyć poprzez trójnik żeliwny fi 100/100 oraz zastosować zasuwę odcinającą fi 100
3. Do budowy sieci wodociągowej zaleca się stosowanie rury PCV fi 110 i fi 90.
4. Na każdym rozgałęzieniu projektowanej sieci należy zastosować zasuwę odcinającą odpowiedniej średnicy.
5. Na projektowanej sieci należy zaprojektować hydranty nadziemne p-poż fi 80

II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Budowa sieci wodociągowej wymaga sporządzenia i uzgodnienia w Zakładzie Komunalnym w Solcu Sp. z o.o. projektu technicznego.

2. Warunki dostawy wody do przyłączonych nieruchomości określi umowa na dostarczenie wody.

3. Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o. informuje, że należy złożyć do Starosty Gostynińskiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanej sieci wodociągowej.

Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o.
Gł. Spec. ds. zaopatrzenia wsi w wodę

Waldemar Broda

odebrano
27.04.2016

[Signature]

Zakład Komunalny w Solcu
Sp. z o.o.
Solec 39 c; 09-500 Gostynin
NIP: 971-069-73-92
Regon: 141624085

Tel./Fax: 024 235 30 91
www.zksolec.eu
e-mail:
sekretariat@zksolec.eu

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Nr KRS: 0000322562
Wysokość Kapitału Zakładowego:
1 200 000 zł
Rachunek bankowy
BS 69 9012 0004 0016 2854 2001 0001