


Nazwa elementu		szt.
1	Orurowanie DN65	mb.
2	Zawór kulowy zwrotny DN65	2
3	Zasuwka DN65	2
4	Przykrycie wiazowe 610x880 - DA400	1
5	Pompa AS 0630 D PS/1500-3,85/N-65/AS 0630/D P1= 1,3 kW, P2= 1,3 kW In= 3,5 A H=7,9m; Qnom=2,7 l/s	2
6	Kolektorz normowy DN65	1
7	Zbiornik Kłregi DN 1500/1800 mm H=3,60m	1
8	Szafa sterownicza	1
9	Drabina do dna - stal k.o.	-
10	Poręcz złączowa - stal k.o.	-

Rura PEHD PE100 Ø 75 PN 10 (75 x 4,5) L= 62,0m

Oznaczenie	m n.p.m.
1	Hpok 96,20
2	Hlar 96,00
3	Hlo 94,45
4	Hkop1 Ø 93,49
5	Hkop2 Ø -
6	Hkop3 Ø -
7	Halam 93,79
8	Hmax 95,35
9	Hmin 82,99
10	Haucl 82,70
11	Hdna 82,50

**Projekt Budowlany "Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Bierzewice"**  
**Gmina Gostynin**



**GMINA GOSTYNIN**  
**ul. Rynek 26**  
**09-500 Gostynin**



**GJ Pracownia Projektowa, Jacek Glowacki**  
**62-600 Koko**  
**tel. 603 231616**  
**ul. Harcerska 11**  
**e-mail: jacekglowacki@onet.pl**

**SANITARNA**  
**Projekt Budowlany**

**mgr inż. Bartosz Kapuściński**  
**nr uprawnień WK/P0153/PWOS/10**  
**w specjalności sieci i instal. sanitarne**

**mgr inż. Radosław Dziubczyński**  
**nr uprawnień WK/P0359/PWOS/09**  
**w specjalności sieci i instal. sanitarne**

**inż. Jacek Glowacki**  
**w specjalności sieci i instal. sanitarne**

**Schemat Montażowy**  
**Pks - 1**

**SKALA**  
**1:500**

**DATA**  
**Marzec 2021**

**NR RYSUNKU**

**S-3.1**