MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500

Kopia fragmentu mapy numerycznej m. Kozice
Układ xy 2000/21 – H – PL–EVRF 2007
arkusz nr 7.178.07.18.3.3

Wykonawca:
GEODETA UPRAWNIONY
Elżbieta Koperska
ul. Szydłowieckiego 12, 09–500 Gostynin
tel. 603587674 email: koperska.elzbieta@wp.pl

OBIEKT: woj. mazowieckie
powiat : gostyniński
jedn. ewid. Gostynin 140402_2
Obręb: 0052 – Kozice
dz. nr. wg zakresu.

Zgłoszenie nr GK.6640.1227.2022

W obszarze oznaczonym linią przerywaną dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej o treść obligatoryjną.

UWAGA:
1. Nie wykluczа się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika z zasobów historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji (Art.43 Ustawy z 7. 07. 1994 r.Prawo Budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

Mapa aktualna na dzień 20–09–2022 r.
Gostynin, 20–09–2022 r.
Wykonał: Piotr Koperski

Kierownik robót: Elżbieta Koperska
upr. geod. nr 11497

GEODETA
mgr inż. Piotr Koperski

Geodeta Uprawniony
inż. Elżbieta Koperska
uprawn. Nr 11497

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.1227.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Gostyniński
Wykonawca prac geodezyjnych	Geodeta Uprawniony Elżbieta Koperska
W wyn. aktu sporządzenia dokumentu zasobu/operatu wynik weryfikacji	Pozytywny (GK.6640.1227.2022_1 z dnia 03–10–2022r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych Kierownika prac	Elżbieta Koperska Nr Uprawnień 11497

Niniejsza mapa jest zgodna z mapą sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 zaewidencjonowaną przez Starostę Gostynińskiego w dniu 03.10.2022r. pod numerem ewidencyjnym GK.6640.1227.2022_1.

za zgodność z oryginałem:

przejście pod drogą wykonać bezwykopowo w rurze osłonowej stalowej dn300mm, L=16m

±0,00=121,80m n.p.m.

±0,00=121,40m n.p.m.

Legenda:

- LII-...-XI-XII – granica zakresu opracowania
- S1 – studnia istniejąca
- S2 – studnia istniejąca do likwidacji (według odrębnego opracowania)
- S2a – proj. studnia awaryjna (według odrębnego opracowania)
- 1 – istn. budynek stacji
- z1, z2 – proj. zbiorniki wyrównawcze dn4500m, 2x100m³
- Sm – istn. śmietniki do rozbiórki
- 2 – istn. zbiornik na ścieki z chlorowni
- 3 – istn. zbiornik na ścieki sanitarne
- 4 – istn. odstojnik popłuczyn
- proj. przewód wodociągowy
- proj. przewód kanalizacyjny
- proj. kabel emergetyczno-sterowniczy
- THP – proj. trójnik na odejściu do hydrantu p.poż.
- HP – proj. hydrant p.poż. dn80mm
- si – istn. studnia kanalizacyjna
- st1 – proj. studnia kanalizacyjna bet. dn1200mm
- st2 – proj. studnia kanalizacyjna tworzywowa dn425mm
- L – proj. latarnia
- proj. nawierzchnia utwardzona z kostki bet.
- istn. uzbrojenie do unieczynnienia
- proj. rura dwudzielna Dn110mm, L=2,0m

K O M A

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.
91-455 Łódź, ul. Żurawia 3/5 tel. (42) 630 04 84

Obiekt:	Treść rys. :	Rodzaj proj.
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Kozice, gm. Gostynin	**Projekt zagospodarowania**	PB

	Upr. bud	Podpis	
Projektował branża architektoniczna: mgr inż. arch. Małgorzata Miszkiewicz	78/00/WL w spec: architektonicznej		
Projektował branża budowlano-konstrukcyjna: mgr inż. Andrzej Śpionek	34/89/WL w spec: konstrukcyjno-budowlanej 103/82/WL w spec: konstrukcyjno-budowlanej		
Sprawdził branża budowlano-konstrukcyjna: mgr inż. Michalina Tałady	LOD/1826/PWOK/12 w spec: konstrukcyjno-budowlanej		
Projektował branża elektr.: mgr inż. Zdzisław Troczyński	GP - II - 460 - 141/75 w spec: instalacyjno-budynkowej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych		
Sprawdził branża elektr.: mgr inż. Michał Simiński	LOD/1439/PWOE/10 w spec: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
Projektował branża sanit: inż. Jan Kozłowski	GP II 460 - 8/76 w spec: inst.-wz, w zakr. sieci cieplnych, uzbrojenia terenu i instalacji sanitarnych		Data: 12.2022
Projektował branża sanit: mgr inż. Bartłomiej Kozłowski	LOD/1541/PWOS/10 w spec instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		Skala: 1:500
Sprawdził branża sanit: inż. Hanna Majewska	131/98/WL w spec. instalacji i sieci sanitarnych		Nr rys: 1