




PRZEKRÓJ I - I




PRZEKRÓJ II - II



PRZEKRÓJ III - III



PRZEKRÓJ IV - IV

**UWAGA:**

1. Zachować istniejące piony kanalizacyjne.
2. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać jako uszczelnione.
3. Zalecany spadek podejścia 2-3%. Przykanalik wykonać ze spadkiem 2%.
4. Proj. wewnętrzną instalację kanalizacyjną należy włączyć do istniejącej instalacji.

WYKONAWCA:



ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65
85 - 209 BYDGOSZCZ

INWESTOR:

GMINA GOSTYNIN

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin

OBIEKT:

Stacja Uzdatniania Wody w m. Krzywie

TREŚĆ RYSUNKU:

Instalacja kanalizacji sanitarnej -
przekroje.

Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr Uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Marek Pianowski	Ochr. środow. Inst. sanit	GP-KZ-7342/35/94 GP-KZ-7342/213/92	
Sprawdzająca	mgr inż. Aleksandra Zalewska	Inst. sanit	KUP/0245/PBS/19	
Faza:	PT	Skala: 1:50	Data: 03.2024 r.	Branża: Instalacyjna
			Nr kontraktu: 15.RG.2023	Nr rysunku: S/5.2