



— Płaskownik FeZn 30x4 montowany 15cm od posadzki na ścianie na uchwytach przewidzianych przed producenta. Połączenia odchodzące od ściany do urządzenia wykonać w posadzce. Przyłączyć do istniejącego uziemienia.

WYKONAWCA:

BIŚ

BIURO

INŻYNIERII

ŚRODOWISKA

ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65

85 - 209 BYDGOSZCZ

INWESTOR:

GMINA GOSTYNIN

ul. Rynek 26

09-500 Gostynin

OBIEKT:

Stacja Uzdadniania Wody w m. Krzywio

TREŚĆ RYSUNKU:

Połączenia wyrównawcze

Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr Uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Michał Mielcarek	Inst. ele.	WKP/0570/POOE/21	
Sprawdzająca	mgr inż. Przemysław Fatyga	Inst. ele.	WKP/0430/POOE/22	
Faza:	Skala:	Data:	Branża:	Nr kontraktu:
PT		02.2024r.	Elektryczna	

Nr rysunku:

E06