



**BETON:**

- konstrukcyjny klasy C20/25 XC1
- podkładowy klasy C12/15 X0

**STAL:**

- # - konstrukcyjna klasy A-III<sub>n</sub> (BST500S)

**OTULINA**

- dolna i boczna: 5 cm
- górna: 3 cm

WYKONAWCA:  <b>BIS</b> BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA SP. Z O.O.		ul. Starościkolna 19/28 tel. 052 327 65 65 85 - 209 0160SGDZCZ	
INWESTOR: <b>GMINA GOSTYŃNIN</b> ul. Rynek 26 09-500 Gostynin			
OBIEKT: Stacja Uzdatniania Wody w m. Krzywe		TREŚĆ RYSUNKU: Budynki SŁW - POZ.PF.1. PŁYTA FUNDAMENTOWA POD FILTRY	
Funkcja	Imię i Nazwisko	Zakres uprawnień	Podpisy
Projektant	<i>ngr inż. Jacek NITKA</i>	PROJEKTOWANIE I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PROJEKTOWANIE I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ OPRACOWANIE I WYKONANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ OPRACOWANIE I WYKONANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ	KUP/D124/PWK/09
Wykonawca	<i>inż. Leszek KUSIAK</i>	PROJEKTOWANIE I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PROJEKTOWANIE I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ OPRACOWANIE I WYKONANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ OPRACOWANIE I WYKONANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ	WKP/BS-N710/250/03
Faz. Pz	St. Skala:	1:20 Data: 03.02.24	Wzrost: 170cm
		Strona: 1/1	Waga: 65kg
		Kontrolingowy-budowlana	102