



#### Uwagi:

Finalnie kanały do instalacji technologicznych o szer. 80cm i głębokości 60cm. Kanały proj. się jako zagłębione w posadzce. Kanały należy wykonać jako żelbetowe, szczelne i zabezpieczone hydroizolacją od zewnątrz. Kanały należy przykryć pokrywami z krat typu wema o klasie obc. odpowiadającej planowanym obciążeniom mogącym wystąpić w stacji. Kotwy do umocowania kątowników przyspawać co 1m, z tym że minimum dwa na jednym odcinku kątownika. Kanały wykonać ze spadkiem 0.5% w kierunku odwodnienia.

WYKONAWCA:



BIŚ

BUREAU

INŻYNIERII

ŚRODOWISKA

ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65

85 - 209 BYDGOSZCZ

INWESTOR:

GMINA GOSTYNIN

ul. Rynek 26

09-500 Gostynin

OBIEKT:

Stacja Uzdatniania Wody w m. Krzywie

TREŚĆ RYSUNKU:

Przekrój przez projektowane kanały technologiczny

Funkcja	Imię i Nazwisko		Specjalność	Nr Uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Katarzyna Mews		konstr.-bud.	POM/0191/PWBKb/18	
Faza:	Skala:	Data:	Branża:	Nr kontraktu:	Nr rysunku:
PT	1:20	01.2024 r.	budowlana		B/5