



- RP** Rozdzielnica z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu
- Y** Podwójne gniazdo 230V z uziemieniem
- ZG** Zestaw gniazd remontowych 2x230V, 1x400V/32A z zabezpieczeniami WRP 40A 30mA, 2xB16, 1xC32
- Kasta przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP z sygnalizacją załączenia i wyłączenia

WYKONAWCA:



ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65

85 - 209 BYDGOSZCZ

INWESTOR:

GMINA GOSTYNIN

ul. Rynek 26

09-500 Gostynin

OBIEKT:

Stacja Uzdatniania Wody w m. Krzywie

TREŚĆ RYSUNKU:

Instalacja gniazd

Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr Uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Michał Mielcarek	Inst. ele.	WKP/0570/POOE/21	
Sprawdzająca	mgr inż. Przemysław Fatyga	Inst. ele.	WKP/0430/POOE/22	
Faza:	Skala:	Data:	Branża:	Nr kontraktu:
PT		02.2024r.	Elektryczna	Nr rysunku:
				E04