

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KOTŁOWNI		
L.P.	ELEMENT KOTŁOWNI OLEJOWEJ	ILOŚĆ
1	Kocioł olejowy stal VITORADIAL 300-T typ VR3 151kW, palnik VITOFLAME 100, sterowniki Vitotronic 300 i Vitotronic 200HK3B, neutralizator	1
2	Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 1" - ciśnienie otwarcia 3,0 bar	1
3	Zabezpieczenie stanu wody SYR 933.1	1
4	Zawór kulowy odcinający DN65	6
5	Pompa krótkiego obiegu 32POe80C MEGA	2
6	Zawór zwrotny DN65	2
7	Filtr sitkowy DN65, oczka siatki 0.4 mm ² .	1
8	Automatyczny odpowietrznik DN15 z zaworem stopowym	4
9	Manometr wraz z trójdrogowymi zaworami manometrycznymi	9
10	Zamknięte naczynie wzbiorcze typ NG 140 2,5bar	1
11	Wartownik typu MH100 z funkcją zwrotnicy hydraulicznej, spustem wody automatycznym odpowietrzeniem	1
12	Rozdzielacz rurowy DN100, z odwodnieniem DN25 L=3,0m, na 4 obiegi +1 rezerwowy (rezerwowy obieg zaślepić denkiem)	1
13	Zawór odcinający DN32	2
14	Termomanometr	10
15	Pompa obiegu ładowania zasobnika Experia 25/40	1
16	Zawór zwrotny DN32	1
17	Zawór odcinający DN40	2
18	Pompa obiegu hali sportowej Experia 25/60	1
19	Zawór zwrotny DN40	1
20	Zawór odcinający DN25	3
21	Zestaw regulacyjny z 3-drogowym zaworem mieszającym ARV 382, DN20, Rp ³ / ₄ ", Kvs 6,3, siłownik ARM 343	1
22	Pompa obiegu przedszkola Experia 25/60	1
23	Zawór zwrotny DN25	1
24	Zawór odcinający DN65	3
25	Zestaw regulacyjny z 3-drogowym zaworem mieszającym ARV 386, DN40, Rp ¹ / ₂ ", Kvs 24, siłownik ARM 343	1
26	Pompa obiegu szkoły 25POe60C MEGA	2
27	Zawór zwrotny DN65	1
28	Niestale połączenie z instalacją uzupełnienia zładu DN12 L=0,5m	1
29	Zawór odcinający DN15	1
30	Stacja uzdatniania wody z przyłączem Aqua therm HES (810423) 1 szt. + wkład HRC (812524) 3szt (1 szt na uzupełnienie zładu i 2 szt dla użytkownika)	1
31	Zawór antysaźeniowy klasy BA DN15	1
32	Wodomierz do pomiaru zużycia stacji uzdatniania wody DN15 JS	1
33	Filtr wody zimnej z wkładem typu 10", 1 mikron	1
34	Zawór odcinający DN32	3
35	Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 1" - ciśnienie otwarcia 6,0 bar	1
36	Zamknięte naczynie wzbiorcze typ DD33 6bar	1
37	Zasobnik typu VITOCCELL 100-B Typ CVB 300 litrów	1
38	Zawór zwrotny DN15	1
39	Pompa cyrkulacyjna 25PWe40C MEGA	1
40	Zawór odcinający DN15	1
41	Zawór odcinający DN15 (paliwo)	2
42	Zawór odcinający (istniejący)	1
43	Wlew paliwa (istniejący)	1

Sheet1

44.	Pokrywa odpowietrzająca (istniejący)	1
45.	Mechaniczny wskaźnik poziomu oleju IOWP	1
46.	Zbiornik oleju opałowego EUROLENTZ 2000 TEL 72	5
47	Szafka naścienna (istniejący)	1
48	Filtr oleju AFRISO MS 1/2-500 z wkładem filtracyjnym z plastiku 75um	1
49	Zawór równoważący dla wody zimnej DN20 (Oventrop Nr kat. 420 81 54)	1
50	Filtr dla wody pitnej DN20 do kładność filtracji 600 µm (Oventrop Nr kat. 112 00 06)	1
51	Zawór antypopażeniowy DN32 z króćcami do podłączenia 1 1/2" (Oventrop Nr kat. 130 03 10)	1
52	Zawór grzybkowy odcinający dla wody ciepłej 1 1/2"	2
53	Filtr siatkowy oleju DN40	1