

## LEGENDA

■ I ■ KORYTA KABLOWE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH  
■ ■ ■ KORYTA KABLOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PION ELEKTRYCZNY / PIONOWE PRZEJŚCIE TRASY KABLOWEJ


TABLICA ROZDZIELCZA

 TABLICA ZASILAJĄCO STEROWNICZA  
(POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH)

 SZAFKA RACK

UWAGI

1. NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU
2. TIEN RYSUNKIEM NIE B'Ć CZYTANY Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTURY, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI SANITARNYMI (OPISIE TECHNICZNYM).
3. OSTATNIEJĄ KORDYNACJĄ NA BUDOWIE.
4. PRZEPISY KABLOWE UŚCZĘSZCZALENIA PRZEŚĆ KABLOWYCH POWINNY POSIADAĆ OPORNOŚĆ OGNIOWĄ, RÓWNA OPORNOŚCI OGNIOWEJ ODDZIALENIA, PRZEZ KTÓRE PRZECIĄGAJĄ.
5. W POMIĘSZCZENIACH INNYCH NIŻ TECHNICZNE KORTA KABLOWE MONTOWANE W PRZESZCZENIACH SĄ SUJTEMI POMIĘSZCZENIOM

 <div style="float: right; text-align: right;"> <b>BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH</b>              HOL - BUD sp. z o.o.  <small>Gostynin, ul. Piłsudskiego 44a, tel./fax: (24) 238 42 05</small> </div>					
<b>Nazwa obiektu</b>					
<b>BUDYNEK URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE</b>					
<b>Bronża</b>					
<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>					
<b>Inwestor</b>					
GMINA GOSTYNIN  Rynek 26, 09-500 Gostynin					
Adres inwestycji Gostynin, ul. Bierzeźwicko dz. nr ewid. 1302/2 dobrek - 0001 Gostynin  Jednostka wykonawcza 14040 _ Gostynin					
Projektant	mgr inż. Jacek Ostobko upr.nr MAZ/0064/PDCE/10				
Sprowadzający	mgr inż. Wiesław Knap upr. nr LUB/0250/PDCE/12				
Opracował	mgr inż. Tomasz Kosztowły				
Temat rysunku Trasy kablowe. Pivnica					
Skala	Data	Numer	Rev.		
1:100	10.03.2016	E-06	0		