

ZŁĄCZNIK NR1 – BILANS POWIETRZA

Nr pom.	Nazwa strefy	Powierzchnia	Kubatura [m ³]	Ilość wymian [1/h]	Nawiew zw sanitarnych [m ³ /h]	Wywiew zw sanitarnych [m ³ /h]	Przyjęta ilość nawiew [m ³ /h]	Przyjęta ilość wywiew [m ³ /h]	System wentylacji
PIWNICA									
-1.1	klatka schodowa	33,18	98,9	-					N
-1.2	korytarz	41,57	123,9	1,3	160,0	0,0	80,0	0,0	CNW2
-1.3	magazyn	13,59	40,5	2,0		80,0		80,0	CNW2
-1.4	pom tech	26,40	78,7	8,9	700,0	700,0	700,0	700,0	N1
-1.5	serwerownia	9,00	26,8	12,9	345,0	345,0	345,0	345,0	N1
-1.6	pom tech	13,51	40,3	5,0	200,0	200,0	200,0	200,0	N1
-1.7	rozdzielnia elektryczna	16,42	48,9	8,4	410,0	410,0	410,0	410,0	N1
-1.8	WC	5,21	15,5	3,2	50,0	50,0	50,0	50,0	CNW4
-1.9	przedsionek	5,52	16,4	3,0	50,0	50,0	50,0	50,0	CNW2
-1.10	pom. porządkowe	14,35	42,8	2,3	100,0	100,0	100,0	100,0	N1
-1.11	wentylatorownia	61,64	183,7	1,1	200,0	200,0	200,0	200,0	N1
-1.12	archiwum ref. obywat.	48,65	145,0	2,1	300,0	300,0	300,0	300,0	CNW2
-1.13	archiwum GOPS	48,65	145,0	2,1	300,0	300,0	300,0	300,0	CNW2
-1.14	archiwum GOPS	72,00	214,6	2,1	450,0	450,0	450,0	450,0	CNW2
PARTER									
0.1	Wiatrołap	18,15	60,4	10,9	60,0	60,0	660,0	660,0	N6/W6
0.2	Hol+klatka+inf	93,17	310,3	1,0	300,0	150,0	300,0	150,0	CNW3
0.3	WC NS	4,87	16,2	3,1		50,0		50,0	CNW4
0.4	WC M	7,72	25,7	4,9	125,0	75,0	125,0	75,0	CNW4
0.5	WC M	7,72	25,7	5,8	150,0	100,0	150,0	100,0	CNW4
0.6	Pom. porz.	3,49	11,6	4,3		50,0		50,0	CNW4
0.7	korytarz	49,71	165,5	1,1	180,0	180,0	180,0	180,0	CNW3
0.8	pom. biurowe	13,99	46,6	3,9	90,0	90,0	180,0	180,0	CNW3
0.9	pom. biurowe	13,75	45,8	3,9	90,0	90,0	180,0	180,0	CNW3
0.10	pom. biurowe	13,75	45,8	3,9	90,0	90,0	180,0	180,0	CNW3
0.11	pom. biurowe	13,75	45,8	3,9	90,0	90,0	180,0	180,0	CNW3
0.12	sekretariat	11,27	37,5	3,7	30,0	30,0	140,0	140,0	CNW3
0.13	pokój kierownika	12,65	42,1	4,5	60,0	60,0	190,0	190,0	CNW3
0.14	klatka schodowa	20,86	69,5	0,0					N
0.15	WC D	2,78	9,3	5,4	50,0	50,0	50,0	50,0	CNW4
0.16	WC M	2,78	9,3	5,4	50,0	50,0	50,0	50,0	CNW4
0.17	pom. socjalne	6,09	20,3	1,5	30,0	30,0	30,0	30,0	CNW3
0.18	pom. biurowe	21,50	71,6	2,7	90,0	90,0	190,0	190,0	CNW3
0.19	kasa	9,18	30,6	3,1	30,0	30,0	95,0	95,0	CNW3
0.20	pom. biurowe	17,20	57,3	3,3	60,0	60,0	190,0	190,0	CNW3
0.21	obsługa klienta	104,39	347,6	1,5	510,0	510,0	510,0	510,0	CNW3
0.22	klatka schodowa	22,57	75,2	0,0					N
0.23	pom. biurowe	19,00	63,3	3,0	30,0	30,0	190,0	190,0	CNW3
0.24	pom. biurowe	22,34	74,4	2,6	60,0	60,0	190,0	190,0	CNW3
0.25	pom. biurowe	29,40	97,9	2,3	120,0	120,0	225,0	225,0	CNW3
0.26	pom. biurowe	29,40	97,9	2,3	120,0	120,0	225,0	225,0	CNW3
0.27	kasa	8,94	29,8	3,7	30,0	30,0	110,0	110,0	CNW3
0.28	pom. biurowe	40,86	136,1	3,4	180,0	180,0	460,0	460,0	CNW3
I PIĘTRO									
1.1	Hol+klatka	94,88	316,0	0,5	150,0	300,0	150,0	150,0	CNW3
1.2	oranżeria	18,21	60,6	10,9	60,0	60,0	660,0	660,0	N6/W6
1.3	WC NS	4,87	16,2	3,1		50,0		50,0	CNW4
1.4	WC M	7,72	25,7	4,9	125,0	75,0	125,0	75,0	CNW4
1.5	WC M	7,72	25,7	5,8	150,0	100,0	150,0	100,0	CNW4

1.6	pom. Porz.	3,49	11,6	4,3		50,0		50,0	CNW4
1.7	korytarz	44,7	148,7	0,8	120,0	120,0	120,0	120,0	CNW3
1.8	pokój kierownika	12,61	42,0	4,3	30,0	30,0	180,0	180,0	CNW3
1.9	pom. biurowe	17,29	57,6	3,3	90,0	90,0	190,0	190,0	CNW3
1.10	sala tradycji	18,38	61,2	3,1	60,0	60,0	190,0	190,0	CNW3
1.11	gabinet z-cy wójta	28,06	93,4	3,1	60,0	60,0	285,0	285,0	CNW3
1.12	klatka schodowa	20,86	69,5	-					N
1.13	gabinet sekretarza	16,34	54,4	3,5	60,0	60,0	190,0	190,0	CNW3
1.14+1.15	sekretariat+aneks socjalny	19,87	66,2	2,9	30,0	30,0	190,0	190,0	CNW3
1.16	gabinet wójta	34,06	113,4	2,5	60,0	60,0	285,0	285,0	CNW3
1.17	pom. socjalne	12,60	42,0	1,4	60,0	60,0	60,0	60,0	CNW3
1.18	magazyn	19,58	65,2	2,1		140,0		140,0	CNW5
1.19	sala konferencyjna	136,41	454,2	5,2	2340,0	2200,0	2340,0	2200,0	CNW5
1.20	foyer	81,79	272,4	0,6		150,0		150,0	CNW3
1.21	klatka schodowa	29,88	99,5	0,0					N
II PIĘTRO									
2.1	Hol+klatka	58,25	194,0	0,8	210,0	150,0	270,0	150,0	CNW3
2.2	WC NS	4,87	16,2	3,1		50,0		50,0	CNW4
2.3	WC M	7,72	25,7	2,9	125,0	75,0	125,0	75,0	CNW4
2.4	WC M	7,72	25,7	3,9	150,0	100,0	150,0	100,0	CNW4
2.5	pom. porz.	3,49	11,6	4,3		50,0		50,0	CNW4
2.6	pokój interesanta	16,08	53,5	3,5	60,0	60,0	190,0	190,0	CNW3
2.7	pokój projektów/ pokój kontroli	17,99	59,9	5,0	300,0	300,0	300,0	300,0	CNW5
2.8	oranżeria	18,21	60,6393	10,9	60,0	60,0	660,0	660,0	N6/W6
2.9	korytarz	43,85	146,0205	0,8	120,0	120,0	120,0	120,0	CNW3
2.10	pom. biurowe	23,26	77,5	2,3	90,0	90,0	180,0	180,0	CNW3
2.11	pokój kierownika	15,83	52,7	3,4	60,0	60,0	180,0	180,0	CNW3
2.12	pokój kierownika	15,72	52,3	3,8	60,0	60,0	200,0	200,0	CNW3
2.13	pom. biurowe	9,35	31,1	2,9	30,0	30,0	90,0	90,0	CNW3
2.14	pom. Odpoczynku dla kobiet	12,18	40,6	8,9	30,0	30,0	360,0	360,0	CNW3
2.15	klatka schodowa	20,86	69,5	-					N
2.16	pom. biurowe	13,72	45,7	4,8	30,0	30,0	220,0	220,0	CNW3
2.17	pom. biurowe	13,72	45,7	4,8	30,0	30,0	220,0	220,0	CNW3
2.18	pokój kierownika	17,49	58,2	3,8	60,0	60,0	220,0	220,0	CNW3
2.19	pom. biurowe	25,45	84,7	2,2	90,0	90,0	190,0	190,0	CNW3
2.20	skarbnik	25,59	85,2	2,6	60,0	60,0	220,0	220,0	CNW3
2.21	pom. biurowe	55,63	185,2	2,4	240,0	240,0	440,0	440,0	CNW3
2.23	magazynek	9,59	31,9	1,9		60,0		60,0	CNW3
2.24	pom. socjalne	7,21	24,0	2,5		60,0		60,0	CNW3
2.25	sala posiedzeń rady	72,27	240,7	3,2	660,0	660,0	760,0	760,0	CNW5
2.26	przewodniczący rady	20,12	67,0	3,3	60,0	60,0	220,0	220,0	CNW3
2.27	klatka schod.	25,72	85,6	-				N	CNW6

gdzie:

N - wentylacja naturalna

N1 ... wentylacja mechaniczna nawiewna

W1 ... wentylacja mechaniczna wywiewna

CNW1 ... wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna