



UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ I WERYFIKOWAĆ W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH.
- WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
- PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO OTWORU W ŚCIANACH I STROPACH WERYFIKOWAĆ ICH ROZMIARY Z PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAŻENIEM.
- OTWORY BUDOWLANE/PRZEBIEG DLA INSTALACJI REALIZOWAĆ PO WERYFIKACJI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH (PRZEBIEG INSTALACJI).
- W PRZYPADKU JAKIEKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI DOKUMENTACJI NIELEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- INSTALACJE PIONOWE I POZIOME PROWADZIĆ W BRUZZACH ŚCIENNYCH A PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI WYKONANIA BRUZZY (NP ELEMENT KONSTRUKCYJNY) INSTALACJE OBUDOWAĆ PŁYTĄ K-G.
- DO WSZYSTKICH ELEMENTÓW TYPU REMIZJI, ARMATURA NALEŻY ZACHOWAĆ DOSTĘP.
- W CELU PRAWIDŁOWEJ WENTYLACJI, WSZYSTKIE PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ ŚCIANY I STROPY NALEŻY SZCZELNIE ZABEZPIECZYĆ.
- MONTAŻ URZĄDZEŃ WG. ZALECEŃ PRODUCENTA.
- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA POMIĘDZY STROPEM PARTERU A PIWNICĄ NALEŻY WYKONAĆ W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI120.
- PODEJŚCIE KANALIZACJI POD PRZYBÓR TYTU:
 - ZLEWOZMYWAK, UMYWALKA, NATRYSK, WANNĄ NALEŻY WYKONAĆ RURĄ PCV DN50,
 - PRAŁKĄ NALEŻY WYKONAĆ RURĄ PCV DN40,
 - WC NALEŻY WYKONAĆ RURĄ PCV DN110,
 - PIONY NALEŻY WYKONAĆ RURĄ PCV DN110.

LEGENDA

- projektowana instalacja c.o. - zasilanie
- projektowana instalacja c.o. - powrót
- zarys pętli grzewczej
- projektowana instalacja w.l. - zasilanie
- projektowana instalacja w.l. - powrót
- projektowany rozdzielacz ogrzewania podłogowego
- aktywna belka grzewczo-chłodząca

OPIS POMIESZCZENIA - CHŁODZENIE

numer pomieszczenia	obliczeniowa temperatura	zyski ciepła
2.26	+26 °C	Φwym: 1551 W

OPIS POMIESZCZENIA - GRZANIE

numer pomieszczenia	obliczeniowa temperatura	straty ciepła
2.26	+20 °C	Φwym: 1053 W

OPIS PĘTLI PODŁOGOWEJ

nr pomieszczenia	nr rozdzielacza	rozstaw rur w cm
7-1	Do rozd.: 2	6,44 m² VA 10

powierzchnia pętli

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu
BUDYNEK URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE

Branża
SANITARNA

Inwestor
GMINA GOSTYNIN
Rynek 26, 09-500 Gostynin

Adres inwestycji
Gostynin, ul. Bierzewicka
dz. nr ewid. 1302/2

Projektant
MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15

Sprawdzający
MGR INŻ. MARCIN ŁUKASZEWSKI
UPR. BUD.NR ŁOD/1665/POOS/11

Temat rysunku
INSTALACJA GRZEWCOZA I CHŁODNICZA
- RZUT PIĘTRA +1

Skala	Data	Numer
1:100	10 03 2016	IS12