

I,II - Obiegi - centralnego ogrzewania

Istniejący kocioł olejowy wraz z armaturą



Ciepłomierz

Odpowietrznik automatyczny

Termometr 0–120 °C

Przepływomierz

Zasuwa

Zawór odcinający

Zawór bezpiecz. kątowy

Filtr skośny

Pompa

Zawór przelotowy zwrotny

Wodomierz

Manometr z rurką i kurkiem

Spust

Zawór trójdrogowy z siłownikiem

1. Istniejący kocioł olejowy wraz z armaturą
2. Istniejąca pompa elektroniczna
3. Istniejący zawór trójdrogowy z siłownikiem 230V
4. Istniejący regulator obiegów grzewczych pompowych z mieszaczem stało temp. zamontowany na kotle
5. Licznik ciepła ultradźwiękowy DN 20 qnom= 2,5 m3/h komplet z wyjściem mbus-2szt.
6. Istniejący zawór odcinający Dn32 Pn 10 - 4 szt.
7. Istniejący zawór odcinający Dn 25 Pn 10 - 4 szt.
8. Istniejący rozdzielacz - 2szt.
9. Istniejący zawór odcinający Dn 50 GW Pn10 - 2szt.

neon
www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl

Częstochowa, ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel./fax: +48 +34 3245161

Inwestor:	Gmina Gostynin, 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26				
Faza:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY				
Branża:	Sanitarna				
Temat:	Dokumentacja techniczna w celu realizacji kompleksowych zadań związanych z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Obiekt: Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie, Stefanów 38, działka nr ewid. 10/6, 3/5, 4/2 Obręb: Stefanów, Jedn. ewid.: 140402_2				
Projektował:	mgr inż. Wojciech Norberciak	SLK/1372/POWS/06	specjalność sanitarna	V 2015	
Sprawdził:	mgr inż. Jacek Płoszaj	SLK/4547/POOS/12	specjalność sanitarna	V 2015	
UKŁAD POMIAROWY - SCHEMAT I RZUT PARTERU				Skala -/- 1:50	Nr rysunku U1