

Gmina Gostynin
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin

Płock, dnia 14 października 2011 roku

Znak 71MMD-006261-2011

Dot. **Wydania warunków technicznych zabezpieczenia istniejącej sieci energetycznej dla projektowanego „Budowa boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Stefanowie”.**

Uzgodnienie nr 33/R4/2011

W odpowiedzi na pismo z dnia 10-10-2011r. ustala się następujące ogólne warunki techniczne zabezpieczenia istniejącej sieci energetycznej ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku z planowaną budową boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Stefanowie:

- zachować minimalne odległości: 7,5 m od istniejącego słupa linii SN-15 kV oraz 1,5 m od istniejących kabli do projektowanych obiektów. W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w wymagań należy wystąpić do ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku o aktualizację warunków, dołączając aktualny profil istniejących urządzeń energetycznych w stosunku do projektowanych obiektów.

- powiadomić pisemnie o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych z dwutygodniowym wyprzedzeniem ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku

- uzgodnić harmonogram niezbędnych wyłączeń linii energetycznych z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem z ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku.

- wszelkie prace inwestor wykona własnym kosztem i staraniem.

Uzgodnienie traci ważność w wypadku gdy:

- inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.
- inwestor nie uzyska zgody na przedłużenie okresu ważności uzgodnienia.
- dokona się zmiany projektowanych urządzeń lub ich trasy bez uzgodnienia z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.

Z poważaniem

Kierownik
Działu Dokumentacji
Energetycznej Płock


Włodzimierz Wędzik