

Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o.

Solec, dnia 23.02.2009r.

ZK/DT – IV/3/47/09

WARUNKI TECHNICZNE

- do projektowania kanalizacji sanitarnej miejscowości Sokołów i Zaborów Stary wraz z przyłączami oraz sieć wodociągowa miejscowości Sokołów wraz z przelączami.

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborów Stary i Sokołów wykonać należy jako grawitacyjną i ciśnieniową z zastosowaniem przepompowni strefowych, rury PCW, PVC i PE o średnicach w/g obliczeń hydraulicznych. Wejście projektowanej kanalizacji do istniejącej sieci kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym Sokołów PGR z częściową wymianą istniejącego odcinka dochodzącego do oczyszczalni ścieków Sokołów.

Sieć wodociągową należy zaprojektować z rur PCW od \varnothing 160 do \varnothing 90 i PE \varnothing 63 do \varnothing 40, zasilającej miejscowość Sokołów i Sokołów PGR – osiedle mieszkaniowe z wymianą istniejących części sieci wykonanej z rur azbestowo – cementowych.

Zakład Komunalny w Solcu
Przebieg
Inżynier

Za zgodność
z oryginałem

PROJEKTANT
Inż. Henryka Kamińska
Upewn. Nr 100-85

PROJEKTANT
Inż. Henryka Kamińska
Upewn. Nr 100-85

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Gostynin.
2. ZK/DT – a/a.

Zakład Komunalny w Solcu
Sp. z o.o.
Solec 39 c; 09-500 Gostynin
NIP: 971-069-73-92
Regon: 141624085
KRS: 0000322562

Tel./Fax: 024 235 30 91
www.zksolec.gostynin.mdi.pl
e-mail: zksekretariat@mdi.pl

Wysokość Kapitału Zakładowego:
1.200.000 zł
Rachunki bankowe:
06 1020 3974 0000 5402 0174 6288
69 9012 0004 0016 2854 2001 0001