



UWAGI:

1. POZIOM OCHRONY III
2. OKNO SIATKI ZWODU POZIOMEGO MAX. 15m
3. ŚREDNIA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY PRZEWODAMI ODPROWADZAJĄCYMI MAX. 15m.
4. UKŁAD UZIEMIENIA TYPU B
5. Rezystancja uziemienia mniejsza od 10 Ω
6. ODSTĘP IZOLACYJNY s>0,8m

Oznaczenia

ZK 4
 - ZŁĄCZE KONTROLNE

----- - PRZEWÓD INST. ODGROMOWEJ (ZWÓD POZIOMY, PIONOWY - drut stalowy ocynkowany o 8mm)

----- - UZIOM OTOKOWY (FeZn 30x4; głębokość ułożenia min. 0,6m)
 UZIOM UKŁADAĆ W ODLEGŁOŚCI ok. 1,0m OD BUDYNKU

----- - STREFA OCHRONNA NA WYSOKOŚCI h=.....

ws - wywietrzak stalowe - 8,5m nad poziomem terenu

Rs - tura spalinowa - 5,0m nad poziomem terenu

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji

K O M A s.c.

91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 8/4

Rodzaj proj.	PBW	Data	08.2017	Skala	1:50	Nr rys.	E-707
Instalacja odgromowa		Podpis					
Treść rys		Upr. bud					
Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Lucień, gm. Gostynin		22.09.11/MZ w spec. instal. w zleń. siatki, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych					
Projektował inż. Zbigniew Urbaniak							
Sprawdził inż. Marcin Urbaniak							