



Układ sieciowy:	TN-S
Napięcie znamionowe:	400/230V~50Hz
Ochrona od porażień:	Samoczynne Wyłączenie Zasilania
	Wyłącznik Różnicowoprądowy 30mA

#### LEGENDA

- ⌘ - łącznik instalacyjny jednobiegunowy
- ⌘ - łącznik instalacyjny świecznikowy
- ⌘ - łącznik instalacyjny schodowy
- ⌘ - łącznik instalacyjny krzyżowy
- ⌘ - gniazdo 1 fazowe 2P+Z, 16A
- ⌘ - gniazdo 3 fazowe 3P+N+Z, 16A

31 - nr obwodu wg. schematu strukturalnego

- ⌘ - oprawa oświetlenia
- ⌘ - oprawa oświetlenia z modułem oświetlenia awaryjnego

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji <b>KOMAS c.</b> 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84			
Obiekt: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Lucień, gm. Gostynin	Treść rys.: <b>Instalacje elektryczne</b>	Upr. bud	Podpis
Projektował: inż. Zbigniew Urbaniak	225/91/WŁ. w spec. instal. w zakr. elekt. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		Data: 08.2017
Sprawdził: inż. Marcin Urbaniak	LOD/2288/PODE/13 w spec. instal. w zakr. elekt. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		Skala: 1:50
			Nr rys. E-703