

## Odpowiedzi na zapytania

*dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków i wzbogacenie oferty rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej”*

Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela poniżej odpowiedzi:

### Pytanie 1.

Czy Zamawiający dysponuje przedmiarami robót (ślepyimi kosztorysami) dotyczącymi przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź: Tak.**

### Pytanie 2.

Jeżeli Zamawiający dysponuje przedmiarami robót zwracamy się o ich udostępnienie a w przypadku odmowy o uzasadnienie braku udostępnienia przedmiarów robót.

**Odpowiedź: Zamawiający nie udostępni przedmiarów robót. Powyższe umożliwia przepis § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), w świetle którego, jeśli w istotnych postanowieniach umowy na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.**

### Pytanie 3.

Zwracam się o zmianę treści SIWZ w pkt. 11 w związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte z powodu wad dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia oraz treści umowy par. 2 pkt 2 tak aby wskazane dokumenty szły w zgodzie z przepisami ustawy PZP oraz Kodeks cywilny.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmiany.**

### Pytanie 4.

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przez Zamawiającego przedmiarów dotyczących w/w przetargu. Przedmiary jako materiał pomocniczy ułatwią prace związane z przygotowaniem oferty.

**Odpowiedź: Jak w pytaniu 2.**

### Pytanie 5.

Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowanie profesjonalnej podłogi sportowej, legarowanej, wykończonej wykładziną sportową z linoleum o gr. 4 mm o całkowitej wysokości 74,4 mm?

**Odpowiedź: Podłoga jako cały system:**

- a. musi być wykonana zgodnie z normą EN 14904:2006, jako powierzchniowo-sprężysta, o parametrach co najmniej jak dla podłogi typu M<sub>J</sub>3,
- b. musi posiadać klasyfikację w zakresie reakcji na ogień – Cfl-s1,
- c. wykładzina musi być ścieralna w całym swoim przekroju,
- d. wykładzina musi posiadać takie parametry, aby nie musiała wymagać dodatkowego zabezpieczenia w przypadku organizowania imprez pozasportowych,

- e. listwy przypodłogowe muszą posiadać odpowiednie szczeliny wentylacyjne w celu właściwej wentylacji podłogi.

Na podłodze należy wykonać malowanie linii do gier farbami PUR o szerokości 5 cm zgodnie z częścią rysunkową.

**Pytanie 6.**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby nawierzchnia sportowa posiadała minimum jeden certyfikat dowolnej międzynarodowej federacji sportowej?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 7.**

Czy zamawiający będzie wymagał podłóg sportowych zgodnych z europejską normą EN 14904 oraz posiadających oznakowanie CE?

**Odpowiedź: Tak.**

Wójt Gminy Gostynin  
/-/ Edmund Zieliński