

ZNS.714-07-102-1256/09

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2006 roku Nr 122, poz. 851 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie działając w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, po rozpoznaniu wniosku Firmy Projektowo – Inwestycyjnej „HEKAM” Henryka Kamińska 09 – 400 Płock, ul. Kwiatowa 14/23 z dnia 14.05.2009r. o uzgodnienie projektu budowlano – wykonawczego:

OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Zaborów Stary, Sokołów i Sokołów PGR oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Sokołów

INWESTOR: Gmina Gostynin
ul. Rynek 26, 09 – 500 Gostynin

PROJEKTANT - branża sanitarna: inż. Henryka Kamińska, upr. bud. nr 100/85

SPRAWDZAJĄCY: inż. Teresa Strzelecka, upr. bud. nr 82/94

uzgadnia

bez zastrzeżeń pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Zaborów Stary, Sokołów i Sokołów PGR oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Sokołów.

Uzasadnienie

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Sokołów oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z zastosowaniem przydomowych przepompowni (3szt.) dla wsi Zaborów Stary, Sokołów i Sokołów PGR. Przedmiotowa inwestycja polega również na demontażu istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo cementowych oraz kanalizacji sanitarnej ze względu na zły stan techniczny. Na budowę planowanego zamierzenia budowlanego Wójt Gminy Gostynin wydał dnia 31.12.2008r. Decyzję Nr 9B/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedłożona dokumentacja projektowa zawiera m.in. graficzno – opisowe rozwiązania techniczne, wytyczne wykonania robót, prób, oznakowań, płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej, podaje wytyczne montażu rurociągów oraz wskazówki dotyczące rozruchu i eksploatacji przepompowni, przywołuje obowiązujące normy w projektowaniu i wykonawstwie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Planowany wodociąg obejmuje również budowę nowego uzbrojenia sieci poprzez zaprojektowanie 12 hydrantów p.poż DN 80 nadziemnych i przyłączy wraz z nowymi zestawami wodomierzowymi z zaworami antyskażeniowymi – stosowanie do wymogu określonego § 113 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.960 ze zm.). Składową część niniejszej opinii stanowi projekt budowlany zawierający klauzulę uzgodnienia na projektach zagospodarowania terenu w skali 1:1000.



Za zgodność
z oryginałem

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gostyninie
[Signature]
mgr Maria Wróblewska
specjalista higieny i epidemiologii

Załącznik:

1 egz. uzgodnionego projektu budowlanego

PROJEKTANT
[Signature]
inż. Kamińska