FUNDAMENT POD ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY

skala 1:25



- w zmontowanych siatkach zbroj. (dolna i górna) wyciąć pręty na otwór 180x80cm.

A - A



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	ø	Dług.1szt. /cm/	Ilosc szt.	Dług.razem /m/ ø12	Dług.razem /m/ ø16
1	16	450	4		18,00
2	16	448	8		35,84
3	16	441	8		35,28
4	16	434	8		34,72
5	16	421	8		33,68
6	16	403	8		32,24
7	16	381	8		30,48
8	16	352	8		28,16
9	16	316	8		25,28
10	16	270	8		21,60
11	16	206	8		16,48
12	16	94	8		7,52
13	16	335	8	26,8	
14	16	115	4		4,60
15	16	292	2		5,84
16	16	200	46		92,00
17	16	242	48		116,16
18	12	122	14	17,08	
Dlugosc laczna		/mb/		43,88	537,88
Masa jedn.		kg/mb		0.888	1,58
Masa razem		/kg/		39,0	849,9
Masa laczna		/kg/			889,0

NR 19; BL. 200x650x; szt14; masa 143,0kg
BETON C20/25 - 13,1 m3

BETON C20/25
STAL A-IIIN(RB500)

Nr 1 - 12 ø16; L= 450 - 94



PRĘTY KRAWĘDZIOWE



PRĘTY DYSTANSOWE (3szt./m2)



Izolacja fundamentu
-warstwa gruntujaca - EURDLAN 3K (rozcienczony woda w stosunku 1:10)
-SUPERFLEX 10 (grubosc warstwy: 4 mm)

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji
K O M A s.c.
91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84

Obiekt: Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Lucień	Treść rys.: Fundament pod zbiornik wyrównawczy	Rodzaj proj. PB
	Upr. bud	Podpis
Projektował br. budow.-konstr.: mgr inż. A.Śpionek	34/89/Wł.	Data: 07.2017
Projektował br. budow.-konstr.:		Skala: 1:25
Sprawdził br. arch., budow.-konstr.: mgr inż. M.Tałady	LOD/ 1826/PWOK/12	Nr rys. K-3